

**Commune de**

**LAGNY**

**PLAN LOCAL  
D'URBANISME**

**APPROBATION**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :

05 DEC. 2014

**7**

**DEFENSE INCENDIE**

## DEFENSE INCENDIE

**Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitent, pour qu'elles soient efficaces et que la responsabilité du Maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux doivent pouvoir débiter 60 m<sup>3</sup> par heure pendant deux heures et cela à un bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne doit pas dépasser 200 mètres linéaires sur voie carrossable.**

Cette distance peut être étendue à 400 mètres en milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours. Ces emplacements devront être accessibles en toute circonstance. Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951.

Le relevé des hydrants, effectué par le centre de secours de Noyon, révèle la présence de 3 bouches incendie, 10 poteaux incendie et 7 citernes enterrées ou aériennes dans le village.

L'examen de la défense incendie conclut à une bonne répartition spatiale des hydrants. En revanche, seuls les citernes et un poteau incendie situé dans la rue de la Barre, sont déclarés conformes.

En effet, les autres hydrants ne possèdent pas le débit suffisant pour répondre à la norme : par exemple, les deux poteaux incendie situés rue Principale présentent un débit inférieur à 50 m<sup>3</sup> par heure. De plus, certains poteaux incendie situés route de Suzoy sont desservis par une canalisation de diamètre 80 mm.

Les poteaux incendie existants sont considérés comme des prises accessoires.

**L'ensemble de la défense incendie est donc réalisée par le biais des citernes, à partir desquelles une distance de 400 m linéaire peut être défendue.**

Les deux fermes isolées sur le plateau agricole possèdent chacune une réserve incendie d'une capacité de 120 m<sup>3</sup>.

Les deux canalisations de 80 mm qui relient le point de captage au réseau d'eau du village, mais aussi celle qui relie le réservoir au réseau, constituent les deux points noirs du village et expliquent la baisse de pression des hydrants.

Le dernier contrôle des hydrants, effectué par le Centre de Secours, est joint ci-après.

## Défense incendie de la commune de LAGNY

04/06/2012

Implantation	N°om	Nom Commune	N°	Type	E t a i c i s	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alm	Diamètre sortie	Volume rés m <sup>3</sup>	Ré s a l/m	Rés / rés	Debit m <sup>3</sup> /h	Volume cylind rique m <sup>3</sup>	Altitude cylind rique m	Réserve inc
Voie publique	60340	LAGNY	00001	P100	✓	RUE DE LA BARRE N°157	4,80		68,00	56,00	60,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00002	P100	XX	RUE DE LA BARRE N°173	4,50		68,00	48,00	54,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00003	P100	XX	RUE LA BARRE N°81	4,10		61,00	52,00	54,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00004	P100	XX	PLACE DE LA MAIRIE	3,80		55,00	48,00	50,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00005	P100	XX	RUE PRINCIPALE N°25	3,50		53,00	45,00	49,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00006	P100	XX	RUE PRINCIPALE N°19	3,60		48,00	44,00	46,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00007	P070	XX	RUE DE CUY N°4						080	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00008	P070	XX	CHEMIN DE SUZOY N°18						080	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00009	P070	XX	CHEMIN DE SUZOY N°30						080	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00010	B070	XX	RUE BASSE						060	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00011	B070	XX	RUE DU CHATEAU						060	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00012	CITE	✓	ROUTE DE SUZOY								120	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00013	P100	XX	RUE DE LA BARRE FACE RUELL AUX LOUPS	4,20		61,00	55,00	54,00	150	100/2x070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00014	CITE	✓	RUE PRINCIPALE								120	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00015	B070	XX	RUE BASSE						060	070		□					
Voie publique	60340	LAGNY	00016	CITE	✓	ROUTE DE SUZOY								120	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00017	CITE	✓	ROUTE DE CUY								120	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00018	CITE	✓	RUE LA BARRE								120	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00019	CITE	✓	RUE LA BARRE								80	□					
Voie publique	60340	LAGNY	00020	CITE	✓	RUE DU CHATEAU								120	□					